

# 污染源自动监控设施登记备案表

登记备案单位名称：魏山彝族自治县生活污水处理厂

(出水口)

法定代表人：罗文灿

登记备案时间：2019 年 10 月

联系人：申俊

联系电话：12007612729

表 1 排污单位基本情况

排污单位	魏山彝族自治县生活污水处理厂
------	----------------

表 3 污水排污口基本情况

排污口名称

巍山彝族回族自治县生活污水处理厂出水口

表 4 废水自动监控设施基本情况

序号	名称	规格	生产厂家	出厂日期	验收日期	验收结论
1	水质自动监测站	正奇 WQ1000 型	正奇环保	2018.12.1	2019.1.15	未验收
	适用性检测报告	质(认)证字第 No. 2018-T59 (顺序: COD-氨氮-TP-TN)				
	附件(附复印件)					
	设备型号	COD-氨氮-TP-TN, 正奇 WQ1000 型				
	通过验收时间	未验收				
	监测内容					

表5 数据采集仪基本情况

设备名称	环保数据采集传输仪
设备出厂编号	756877X-00131
生产商	宁波博控自动化技术有限公司
代理商	云南深隆环保有限公司
生产许可证编号	
环保产品认证编号	
适用性检测报告文号（附复印件）	质（认）字 NO. 2017-036
设备型号	K37
通过验收时间	未验收
接收信号类型	模拟/数字

# 污染源水质在线监测系统基本参数安装表

企业名称：巍山彝族自治州生活污水处理厂

排口名称：出水口

			COD	氨氮	总氮	总磷	流量	pH
		厂家	深圳市正奇环境科技有限公司	深圳市正奇环境科技有限公司	深圳市正奇环境科技有限公司	深圳市正奇环境科技有限公司	北京九波声迪科技有限公司	台湾谷泰
水质	自动							

		仪器量程	0-200 (mg/L)	0-20 (mg/L)	0-60 (mg/L)	0-2 (mg/L)	0-500 m <sup>3</sup> /h	6-9
		报警上限	60mg/L	8mg/L	20mg/L	1mg/L	/	<6、>9
水质	在线	采样周期 (H)	堰槽类型	监测种类	COD、氨氮、总氮、总磷分析仪是否共用采水泵			
监测	系统	2H	巴歇尔槽	COD、氨氮、 总氮、总磷、 流量、PH	共用自吸泵、分别控制			
修正	系数		分析仪	工控机	数采仪	备注：COD、氨氮、		